

Ofício nº. 10.00/045/2025

Guaratinguetá, 17 de fevereiro de 2025.

Ref.: Ofício nº 012/2025.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, a SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, com sede na Rua Xavantes, 1.880 – Jardim Aeroporto no município de Guaratinguetá, vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, encaminhar resposta ao ofício relacionado acima, conforme MEMO 011/2025/ABAST, em anexo.

Sem mais para momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.



**Edilson Aleixo de Oliveira**  
Diretor Presidente

Rec.	18 / 02 / 25
As:	11:30SW
Ass.:	<i>Edilson</i>

Ilma. Sra.

**Rosa Filippo**

**Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá**



MEMO 011/2025/ABAST

Guaratinguetá, 17 de fevereiro de 2025.

Ref.: Ofício CMG nº 12/2025, de 04/02/2025 – Vereadora Dra. Tatiana Antunes – Reparos na rede de água e esgoto nos acessos da Granja Patury

Prezado Diretor-Presidente,

Em atendimento àquilo que compete a esta companhia, na data de 12/02/2025 visitamos o loteamento Granjas Patury e na oportunidade constatamos as irregularidades apontadas no ofício em referência, a seguir:

A- Das irregularidades constatadas

- 1- A rede distribuidora de água (RDA), dn 50mm – PVC PBA, encontra-se exposta, como mostram as fotos 1 a 4. Esta RDA já foi rebaixada anteriormente, porém, os patrolamentos da via com posterior forração feita com material triturado, de má qualidade, devido às chuvas intensas esse material é carregado, expondo novamente nossa RDA;





Figura 1: Localização do trecho da ladeira com RDA/RCE expostos

2- A rede coletora de esgotos (RCE), dn 150mm – PVC, encontra-se exposta somente no trecho onde existe um poço de visita (PV) intermediário, porém apresenta tampa em concreto quebrada. Os mesmos problemas citados quanto à RDA são aqui observados nas fotos 5 e 6, que inclusive mostram blocos de concreto inteiros utilizados indevidamente no preenchimento das valas;



Foto 5: Tampão quebrado do PV



Foto 2: Material grosseiro ao lado do PV


#### B- Da proposição de melhorias

1- A fim de proteger nossa RDA no local, procederemos ao rebaixamento desta, em aproximadamente 1,00 metro. Porém, é necessário que a



via seja devidamente patrolada, sendo antes retirados os elementos grosseiros que atualmente compõem sua camada final. Também é extremamente necessária a execução, sob responsabilidade da municipalidade, de guias e sarjetas e a pavimentação da via, com blocos intertravados de concreto, a fim de se evitar erosões futuras.

- 2- Quanto à RCE, o tampão de concreto deverá ser substituído, bem como o interior do mesmo deve ser limpo e retirados possíveis materiais grosseiros, pedras e terra. Por fim, o PV deverá permanecer lacrado. Somente deverá receber tampão de ferro fundido após a via estar em boas condições de trafegabilidade.



**Helvécio Zago Galvão César**

**Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário**

**Ao Diretor-Presidente**  
**EDILSON ALEIXO DE OLIVEIRA**







# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**INDICAÇÃO Nº 0011-2025**

**Processo nº 0014-2025**

**EMENTA:** Sugere patrolamento nas Ruas das Chácaras na Granja Patury, e reparo na rede de água e esgoto nos morros de acesso ao Bairro.

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE,**

**INDICAMOS** à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **ANTONIO GILBERTO FILLIPPO FERNANDES JUNIOR** – **Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder ao patrolamento nas Ruas das Chácaras na Granja Patury, e reparo na rede de água e esgoto nos morros de acesso ao Bairro.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação aos Excelentíssimos Senhores **JOÃO CARLOS FAIG DE OLIVEIRA** – Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais; **EDILSON ALEIXO DE OLIVEIRA** – Diretor Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, fevereiro de 2025.

**Dr.<sup>a</sup> TATIANA ANTUNES**  
**Vereadora**

Departamento Legislativo – TA/ap.

(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



[www.camaraguaratingueta.sp.gov.br](http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br)  
[camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br](mailto:camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br)



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 3100350036003700320034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100350036003700320034003A005000

Assinado eletronicamente por **TATIANA ANTUNES RANGEL DE CASTRO SOARES** em 03/02/2025 12:03

Checksum: **0DCB2A63CF1A3FE0D58DCBD8036F7800C31189210D39BBA895DEE461DAFBB341**

